


ВБВнг(А)-ХЛ



Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести.

Применение:

Кабели предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.

Произведено по тех.условиям:

ТУ 3530-036-05742781-2012

Конструкция и описание

Конструкция:

1. Токопроводящая жила – медная круглая или секторная одно- или многопроволочная 1 или 2 класса гибкости по ГОСТ 22483
2. Изоляция – ПВХ пластикат, цветовая маркировка жил полосой
3. Поясная изоляция – ПВХ пластикат пониженной горючести
4. Экран – из полупроводящих и медных лент или из полупроводящих лент и экрана из медных проволок
5. Разделительный слой – обмотка стеклолентой
6. Подушка под броню – ПВХ пластикат пониженной горючести
7. Броня – обмотка стальными оцинкованными лентами
8. Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной горючести.

Основные характеристики:

- Класс пожарной опасности – П16.8.2.5.4 по ГОСТ 31565
- Климатическое исполнение УХЛ, ХЛ, категории размещения 1,2 и 5 по ГОСТ 15150
- Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, должно соответствовать ГОСТ 22483
- Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °С, должно быть не менее 50 МОм
- Кабель после прокладки и монтажа арматуры рекомендуется испытывать переменным напряжением, равным $2U_0$ номинальной частотой 50 Гц в

течении 60 мин или переменным напряжением U_0 номинальной частотой 50 Гц в течении 24 ч, или переменным напряжением $3U_0$ номинальной частотой 0,1 Гц в течении 60 мин

- Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке не менее 12 наружных диаметров, одножильных – не менее 15 наружных диаметров. Допускается изгиб кабелей на минимальный радиус 7,5 наружных диаметров при монтаже с помощью специального шаблона
- Срок службы кабелей не менее 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Температурные режимы:

- Эксплуатация при температуре окружающей среды от -60°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Прокладка кабеля без предварительно подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже -15°C
- Длительно допустимая температура нагрева жил – 70°C
- Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки – 90°C
- Предельно допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании – 160°C
- Допустимая температура нагрева жил по условию не возгорания кабеля при коротком замыкании – 350°C