


## A EPRCab В



Одна или три токопроводящие жилы, изоляция из этиленпропиленовой резины, наружная оболочка из поливинилхлоридного пластика.

### **Применение:**

Предназначен для распределения электрической энергии в стационарных установках, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.

Применяются во взрывоопасных зонах всех классов, а также в распределительных сетях 6-35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%), на трассах без ограничения разности уровней. Произведено по тех.условиям:

ТУ 3530-047-05742781-2016

### **Конструкция и описание**

#### **Конструкция (1 жила):**

1. Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная уплотненная жила.
2. Экран по жиле - экструдированный полупроводящий слой.
3. Изоляция - из сшитой этиленпропиленовой резины.
4. Экран по изоляции - экструдированный полупроводящий слой.
5. Комбинированный экран - в виде слоя, наложенного обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты и повива из медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.
6. Разделительный слой - из ленты крепированной или кабельной бумаги.
7. Оболочка - из ПВХ пластика.

#### **Конструкция (3 жилы):**

1. Токопроводящая жила - круглая алюминиевая многопроволочная уплотненная жила.
2. Экран по жиле - экструдированный полупроводящий слой.
3. Изоляция - из сшитой этиленпропиленовой резины.
4. Экран по изоляции - экструдированный полупроводящий слой.
5. Комбинированный экран - в виде слоя, наложенного обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты и повива из медных проволок, поверх которых спирально наложена ПП лента:
6. Внутренняя оболочка - из мелонаполненной невулканизированной резиновой

смеси или высоконаполненного поливинилхлоридного пластика.

7. Оболочка - из ПВХ пластика.

**Температурные режимы:**

- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от -50°C до +50°C.
- Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°C) - 98%.
- Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева: -15°C.
- Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +90°C.
- Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более 130°C.
- Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании - не более 250°C.
- Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании - не более 350°C.
- Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - не более 400°C.
- Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
- Максимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
  - одножильных кабелей - 15 Dn;
  - трехжильных кабелей - 12 Dn.

*Примечание:*

Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания.

Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.

- сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.;
- сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 - 300 кв.мм.;
- сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более.

- Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
- Срок службы кабеля не менее 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет.